

**АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» августа 2026 года

№ 1353

г. Балей

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения по объектам в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа на 2026-2035 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края,

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения по объектам в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа на 2026-2035 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Балейского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балейская НОВЬ».
5. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Балейское обозрение» (<https://бал-ейская-новь.рф>).
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Балейского муниципального округа в

информационно-телекоммуникационной
(<https://baleysk.75.ru/>)».

сети

«Интернет»

Глава Бaleyского
муниципального округа
Забайкальского края



Е.В. Ушаков

Исполнила :Орел Л.В 5-15-62

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Балейского муниципального округа
Забайкальского края
от «27» августа 2026 г. № 1353

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и
водоотведения по объектам в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан
Балейского муниципального округа Забайкальского края
на 2026-2035 годы

I. Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2026-2035 годы (далее по тексту – техническое задание) разработано на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целями разработки и реализации инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа на 2026-2035 годы (далее по тексту – инвестиционная программа) являются:

- повышение надежности, качества и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СанПиН 2.1.4.1074-01;
- модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;

- снижение аварийности и износа сетей водоснабжения и водоотведения;
- улучшение экологической и санитарной обстановки на территории г. Бaley, с. Унда, с. Нижний Ильдикан.

Задачами инвестиционной программы являются:

- осуществить мероприятия по модернизации и реконструкции трубопроводов систем водоснабжения;
- осуществить мероприятия по реконструкции канализационного коллектора системы водоотведения;
- обеспечить бесперебойную подачу качественной воды от источника до потребителя.

III. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются в инвестиционной программе, с учетом их соответствия требованиям действующего законодательства.

Фактические значения качества воды и плановые показатели подлежат определению в инвестиционной программе на основании данных производственного контроля.

IV. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания.

V. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории г. Бaley, с. Унда, с. Нижний Ильдикан (далее по тексту – ООО «Энергия Шилка»).

VI. Требования к инвестиционной программе

Разработку инвестиционной программы необходимо осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем;

- разработать план мероприятий по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения;
- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;
- займы и кредиты;
- прочие источники.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по источникам финансирования с распределением по годам реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна содержать:

1. паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
2. целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
3. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на каждое из мероприятий (в прогнозных ценах соответствующего года), описание и место расположения объектов, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия;
4. сроки реализации мероприятий инвестиционной программы;
5. источники финансирования инвестиционной программы с разделением по годам;

Срок реализации инвестиционной программы: 2026 – 2035 годы.

VII. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу

Перечень мероприятий указан в приложении к настоящему техническому заданию.

VIII. Согласование и утверждение инвестиционной программы

В срок не более одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания проект инвестиционной программы направляется на

согласование в Администрацию Бaleyского муниципального округа
Забайкальского края.

После согласования проекта инвестиционной программы
Администрацией Бaleyского муниципального округа Забайкальского края
проект программы направляется ООО «Энергия Шилка» в Региональную
службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края для утверждения
в установленном законом порядке.

Приложение
к техническому заданию

№ п/п	Наименование объекта	Наименование и описание мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
Водоснабжение (модернизация)				
1	г. Балей	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-6 до УТ-1 Ду 100мм, L= 125 м	2027	2027
2		Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-3-2-13 до ТК-3-2-14 Ду 50мм, L= 30 м	2027	2027
3		Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4-1 до ТУ-4-4 Ду 80мм, L= 105 м	2028	2028
4		Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4-10 до УТ-58 Ду 50мм, L= 110 м	2029	2029
5		Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4 до ТК-5 Ду 50мм, L= 110 м	2030	2030
6		Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-5 до ТК-6 Ду 80мм, L= 390 м	2031	2031
7		Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-5-7-6 до МКЖД ул. Ленина, д. 6 «А», до здания Балейского медицинского колледжа Ду 50мм, L= 179 м	2032	2032
8	ВНС-2	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4 до здания средней общеобразовательной школы № 6 г. Балей Ду 50мм, L= 98 м	2033	2033
9		Приобретение резервного источника электроэнергии (дизельно-генераторная установка) в соответствии с установленной мощностью электрооборудования котельной 158,7 кВт	2027	2027
10		Модернизация водо-насосной станции № 2: 1. создания резервуарного парка; 2. обустройство здания колодца; 3. восстановление стен колодца, путем опускания ЖБ колец	2027	2027
11	с. Унда	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-2 до водонапорной башни с. Унда Ду 70мм, L= 200 м	2028	2028
12	с. Нижний Ильдикан	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от котельной с. Нижний Ильдикан до ТК-1 Ду 70мм, L= 148 м	2027	2027
13		Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-1 до здания Нижнеильдиканской сельской администрации Ду 50мм, L= 167 м	2028	2028
Водоотведение (модернизация)				
1	г. Балей	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-5 до КК-7 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м.	2027	2029
2		Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-7 до КК-9 диаметром=200 мм, протяженностью L=51м.	2027	2029
3		Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-9 до КК-11 диаметром=200 мм, протяженностью L=7м.	2027	2028
4		Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-11 до КК-13 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м.	2027	2029

[illegible]

№ п/п	Наименование объекта	Наименование и описание мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
22		Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.13 до КК-31.15 диаметром=200мм, протяженностью L=52м.	2031	2033
23		Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.15 до КК-31.17 диаметром=200мм, протяженностью L=58м.	2031	2033
24		Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.17 до КК-31.19 диаметром=200мм, протяженностью L=33м.	2031	2033
25		Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.19 до КК-31.21 диаметром=200мм, протяженностью L=48м.	2031	2033
26		Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.21 до КК-31.23 диаметром=200мм, протяженностью L=32м.	2031	2033
27		Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.23 до КК-31.25 диаметром =200мм, протяженностью L=36м.	2033	2035
28		Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.25 до КК-31.27 диаметром=200мм, протяженностью L=98м.	2033	2035